

法務部矯正署臺中女子監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109 年 10 月 29 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	新戒護大樓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。 6. 各類場所消防安全設備設置標準。 7. 消防安全設備檢修及申報辦法。 8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，建物每 2 年申報 1 次，作業技訓專區每年申報檢查 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 11 月 5 日。 2. 升降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次年度安全檢查。最近 1 次年度安全檢查於 109 年 2 月 9 日辦理。 3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 4 月 10 日。 4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年 4 月及 10 月辦理檢驗，最近 1 次檢驗於 109 年 4 月 9 日辦理。 5. 蓄水池及水塔清洗：委託專業廠商每 2 年清洗 1 次，最近 1 次於 108 年 7 月 6 日清洗。 6. 空調冰水主機：委託專業廠商每年保養 1 次，最近 1 次於 108 年 3 月 5 日保養。
2	1 教區及行政大樓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。 6. 各類場所消防安全設備設置標準。 7. 消防安全設備檢修及申報辦法。 8. 用電場所及專任電氣技術人 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，建物每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 11 月 5 日。 2. 升降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 2 次年度安全檢查。最近 1 次年度安全檢查於 109 年 4 月 6 日辦理。 3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 109 年 4 月 10 日。 4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年 4 月及 10 月辦理檢驗，最近 1 次檢驗於 109 年 4 月 9 日辦理。

法務部矯正署臺中女子監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109年10月29日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
		員管理規則。 9. 鍋爐及壓力容器安全規則。 10. 危險性機械及設備安全檢查規則。	5. 鍋爐設備：委託專業廠商依「鍋爐及壓力容器安全規則」、「危險性機械及設備安全檢查規則」規定及維護契約之規定，每季維護保養1次，並於每年定期檢查1次，最近1次檢查分別於108年10月18日及108年11月1日辦理。 6. 蓄水池及水塔清洗：委託專業廠商每2年清洗1次，最近1次於108年7月6日清洗。
3	污水處理場	水污染防治措施及檢測申報管理辦法。	委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定及維護契約之規定，每周至少2次現場操作維護，並於每半年申報1次廢(污水)檢測，最近1次申報日期為109年7月8日。
4	機關內通行道路	自主維護管理	109年8月14日大門外路面修補。 109年1月21日機車停車棚路面修補。 108年10月5日車檢站外路面修補。
5	機關內停車場及其遮雨棚	自主維護管理	109年7月28日停車場遮雨棚部分烤漆浪板汰換。 107年11月6日外機車停車棚圍牆修繕。
6	圍牆	自主維護管理	