

法務部矯正署臺中女子監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 12 月 20 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	新戒護大樓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。 6. 各類場所消防安全設備設置標準。 7. 消防安全設備檢修及申報辦法。 8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 9. 飲用水管理條例。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，建物每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 12 月 11 日；作業技訓專區每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 12 月 11 日。 2. 升降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」規定每年辦理檢驗，最近 1 次於 112 年 2 月 9 日取得合格證，另委託專業廠商辦理定期保養，最近 1 次於 112 年 12 月 19 日完成保養。 3. 機械停車設備：本機關無此設備。 4. 空調冰水主機及冷卻水塔：委託專業廠商每年進行保養及檢修，最近 1 次於 112 年 8 月 1 日完成保養及檢修且功能運作正常。 5. 自來水水塔：依「飲用水管理條例」委託廠商每季進行水質檢測，最近 1 次檢測日期為 112 年 9 月 22 日，檢測結果符合水質標準，另每 2 年進行水塔清洗作業，最近 1 次最近清洗日期為 112 年 12 月 2 日。 6. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 5 月 3 日。定期請專業廠商進行設備檢測，最近 1 次於 112 年 12 月 12 日完成檢測。 7. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」及維護契約之規定，定期辦理維護保養，並每年 1 次高壓電停電測試，最近 1 次於 112 年 12 月 5 日完成維護保養，於 112 年 7 月 22 日完成年度停電測試，測試結果運作正常。
2	1 教區及行政大樓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，建物每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 12 月 11 日。 2. 升降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」規定每年辦理檢驗，最近 1 次於 112 年 10 月 6 日取得合格證，另委託專業廠商辦理定期保養，最近 1 次於 112 年 12 月 19 日完成保養。 3. 機械停車設備：本機關無此設備。

法務部矯正署臺中女子監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 12 月 20 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
		6. 各類場所消防安全設備設置標準。 7. 消防安全設備檢修及申報辦法。 8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 9. 飲用水管理條例。	4. 空調冰水主機及冷卻水塔：本棟建築物無此設備。 5. 自來水水塔：依「飲用水管理條例」委託廠商每季進行水質檢測，最近 1 次檢測日期為 112 年 10 月 17 日，檢測結果符合水質標準，另每 2 年進依行水塔清洗作業，最近 1 次清洗日期為 112 年 12 月 2 日。 6. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 5 月 3 日。定期請專業廠商進行設備檢測，最近 1 次於 112 年 12 月 12 日完成檢測。 7. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」及維護契約之規定，定期辦理維護保養，並每年 1 次高壓電停電測試，最近 1 次於 112 年 12 月 5 日完成維護保養，於 112 年 7 月 22 日完成年度停電測試，測試結果運作正常。
3	污水處理場	水污染防治措施及檢測申報管理辦法。	委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報 1 次，於 112 年 11 月 13 日完成檢測及申報，檢驗結果合乎排放標準。相關污水設備定期洽請廠商維護保養，最近 1 次於 112 年 11 月 30 日完成維護保養。
4	機關內通行道路	國有公共財產管理手冊	依規定每年至少辦理 1 次定期檢查，最近 1 次檢查日期為 112 年 7 月 14 日，檢查結果機關內通行道路無堆置雜物，路面無明顯破損。另不定期檢查通行道路有無異狀。
5	擋土牆(含地錨)	國有公共財產管理手冊	依規定每年至少辦理 1 次定期檢查，最近 1 次檢查日期為 112 年 7 月 14 日，檢查結果牆體完整無裂縫破損情形。
6	機關內路邊停車場及其遮雨棚	國有公共財產管理手冊	依規定每年至少辦理 1 次定期檢查。最近 1 次檢查日期為 112 年 7 月 14 日，檢查結果停車場及遮雨棚功能正常，停車場路面無明顯破損。另不定期檢查相關設施或通行道路有無異狀。
7	圍牆	國有公共財產管理手冊	依規定每年至少辦理 1 次定期檢查。最近 1 次檢查日期為 112 年 7 月 14 日，檢查結果牆體結構完整無裂縫破損情形。

法務部矯正署臺中女子監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112年12月20日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
8	炊場鍋爐設備	「危險性機械及設備安全檢查規則」	委託專業廠商依「鍋爐及壓力容器安全規則」、「危險性機械及設備安全檢查規則」及維護契約之規定，每年度進行外部整體檢查，最近1次檢查日期為112年10月19日，檢查結果外觀完整無裂縫，各項功能運作正常。另委託專業廠商辦理定期保養，最近1次維護保養於112年10月13日辦理。