

114 年度法務部矯正署臺中女子監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安全 檢查	昇降（電 梯）設備	消防 設備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水 主機及冷 卻水塔	機械停車 設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆 （含地 錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
新戒護大樓辦 理情形	√	√	√	√	√	√	/	√	√	√	√	√	
1 教區及行政 大樓辦理情形	√	√	√	√	√	/	/						

備註：已完成√、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

附表一

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署臺中女子監獄	臺中市南屯區 培德路 9-3 號	每 2 年 1 次	聯亞建築物公共安 全檢查有限公司	臺中市政府都市 發展局	112 年	113 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	
2	法務部矯正署臺中女子監獄-外役隊部	臺中市南屯區 培德路 9-3 號	每 2 年 1 次	聯亞建築物公共安 全檢查有限公司	臺中市政府都市 發展局	113 年	114 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日	
3	法務部矯正署臺中女子監獄-宿舍	臺中市南屯區 培德路 9-3 號	每 2 年 1 次	聯亞建築物公共安 全檢查有限公司	臺中市政府都市 發展局	114 年	114 年 4 月 1 日至 116 年 3 月 31 日	
4	法務部矯正署臺中女子監獄附設技能訓練中心	臺中市南屯區 培德路 9-3 號	每年 1 次	聯亞建築物公共安 全檢查有限公司	臺中市政府都市 發展局	113 年	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
1	法務部矯正署臺中女子監獄	臺中市南屯區培德路 9-3 號	034-408126	每半年 1 次	友勝機電股份有限公司	高雄市機械安全協會	1141006	每月 1 次	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
									1/17	2/17	3/27	4/23	5/26	6/25	
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
2	法務部矯正署臺中女子監獄	臺中市南屯區培德路 9-3 號	034-408178	每年 1 次	友勝機電股份有限公司	高雄市機械安全協會	1150209	每月 1 次	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
									1/17	2/17	3/27	4/23	5/26	6/25	
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
3	法務部矯正署臺中女子監獄	臺中市南屯區培德路 9-3 號	034-408179	每年 1 次	友勝機電股份有限公司	高雄市機械安全協會	1150209	每月 1 次	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
									1/17	2/17	3/27	4/23	5/26	6/25	
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
4	法務部矯正署臺中女子監獄	臺中市南屯區培德路 9-3 號	034-408180	每年 1 次	友勝機電股份有限公司	高雄市機械安全協會	1150209	每月 1 次	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
									1/17	2/17	3/27	4/23	5/26	6/25	
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
5	法務部矯正署臺中女子監獄	臺中市南屯區培德路 9-3 號	034-408181	每年 1 次	友勝機電股份有限公司	高雄市機械安全協會	1150209	每月 1 次	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
									1/17	2/17	3/27	4/23	5/26	6/25	
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第 5 條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署臺中女子監獄	臺中市南屯區培德路9-3號	103中都使字第01615號	地上4層、RF	1年1次	114	戴益達	消士證字第0258號	符合	2025/05/23	115年5月	
備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署臺中女子監獄	臺中市南屯區培德路9-3號	07-28-5610-85-0	中源機電顧問股份有限公司	中市中技字第DA500464-1號	114.02.10	紅外線影像檢測	合格	☐ 已完成 ☐ 預定完成日期:年月日	114年8月	每月1次	預計於114年8月16日停電檢測。
2			07-28-5610-90-7									
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												